


Instrukcja montażu w przygotowanym kanale podłogowym



OPCJE


Zestawy podłączeń: patrz str. 2

Automatyczny odpowietrznik
do typów 10, 15 en 20.
Nie pasuje do obudowy o
wysokości 20 cm.



5090.040506

WYMIARY



Kratki i ramki

Duży wybór kratki i ramek wykonanych z różnych materiałów w rozmaitych kolorach znajdziesz na: www.jaga.com.pl

Koryto	Wymiennik ciepła	Montaż ścienny		Montaż centralny	
B	Type - Typ	b	b1 min.	b	b1 min.
25	10-11	10	12	-	-
29	15-16	15	12	-	-
33	15-16	15	12	15	7.5
37	15-16	15	12	15	9
41	20-21	20	17	20	9
45	20-21	20	17	20	11
49	20-21	20	17	20	13
53	20-21	20	17	20	13

Koryto	Wymiennik ciepła	Głębokość całkowita
D min.	H	I
34	20	37
44	30	47
54	40	57
64	50	67

L'	H
040 140	020
050 160	030
060 180	040
070 200	050
080 220	
090 240	
100 260	
110 280	
120 300	

* Mniejsze wymiary mogą ograniczyć wydajność grzejnika

OPCJE ZESTAWÓW PODŁĄCZEŃ

SET 73 ____ KV 0.6 ____ INSTALACJA DWURUROWA

KOD

COCP.JF2.MA.2...



COCP.JF2.DW.2...



COCP.JF2.JB.2...




COCP.JF2.RD.2...




COCP.JF2.DS.2...



złącza zaciskowe



STRONA OKNA



19

PRZYKŁAD: Zdalna głowica termostatyczna

Złącza zaciskowe

Zawór termostatyczny

Zawór powrotny



SET 74 ____ KV 0.6 ____ INSTALACJA DWURUROWA

KOD

COCP.E60.MA.2...



COCP.E60.JB.2...



COCP.E30.MA.2...



COCP.E30.JB.2...




COCP.E60.RD.2...



COCP.E30.RD.2...




złącza zaciskowe



STRONA OKNA

E 60 = Podłączenie prawe



E 30 = Podłączenie lewe


! Nie pasuje do CANAL COMPACT

PRZYKŁAD: Głowica w kanale - przedłużone podłączenie

Zawór termostatyczny

Złącza zaciskowe

Zawór powrotny



SET 72 ____ KV 0.6 ____ INSTALACJA DWURUROWA

KOD

COMC.JV2.MA.2...



COMC.JV2.DW.2...



COMC.JV2.JB.2...




COMC.JV2.RD.2...




COMC.JV2.DS.2...



złącza zaciskowe



STRONA OKNA




19

PRZYKŁAD: Zdalna głowica termostatyczna

Zawór termostatyczny

Zawór powrotny

Złącza zaciskowe



ZŁĄCZA ZACISKOWE

Precyzyjne rury metalowe

Rury syntetyczne

Rury VPE/ALU

Rury stalowe

KOD	Ø	
110	10/1	Tylko dla rury 18/1
112	12/1	
114	14/1	
115	15/1	
116	16/1	
118	18/1	

KOD	Ø	
212	12/2	
213	12/1	
214	14/2	
219	16/1.5	
216	16/2	
217	17/2	
218	18/2	






KOD	Ø	
314	14/2	
316	16/2	
326	16/2.2	
318	18/2	
336	16/2.2	
Do rur TECE		

KOD	Ø	
502	1/2"	
504	3/8"	
Dopłata		




PL UZUPEŁNIJ KOD ZAMÓWIENIA O KOD ZŁĄCZ ZACISKOWYCH ZGODNIE Z RODZAJEM I ŚREDNICĄ UŻYTEJ RURY.

Prawidłowy rodzaj złączy zaciskowych powinien zostać zawarty w kodzie zamówienia zestawu podłączeń (złącza wliczone są w cenę zestawu).







Montaż ścienny



Wykonaj podłączenia hydrauliczne



Montaż centralny



Wykonaj podłączenia hydrauliczne

